



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Ufficio Atti Ispettivi e Provvedimenti Sindacali

Tel. 0917402222 - Fax 0917402237

e-mail: uff.attispet.provsindac@comune.palermo.it

Palermo, li

27/03/14

prot. n° 275681 /USG

Responsabile Funzionario Amm.vo Dr. Pietro Messina

Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo Dr. Calogero Miserendino

OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta
PISCINA COMUNALE

Dep. N° 268
Nr. (22)

del

27/02/2014

Libretto a mano

Al Cons. Com.le Nadia Spallitta
Movimento 139

SEDE

Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si trasmette in allegato, copia degli elementi di risposta concernenti l'atto ispettivo in argomento pervenuti da:

Assessore allo Sport e Impianti Sportivi con nota n.

255128 del 21/03/2014

Distinti saluti.

UFFICIO DI PRESIDENZA
IL VICE PRESIDENTE
ENTRATA

Prot. 258 del 28-3-14

Il Segretario Generale
Avv. Fabrizio Dall'Acqua
d'ordine
Il Funzionario Amministrativo
Dr. Pietro Messina



COMUNE DI PALERMO

AREA DEI SERVIZI GENERALI
UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

Piazzetta Scammaserpe, 1 - 90146 Palermo C
Tel. 0917409103/05 - fax 0917651937 - e-mail sport@comune.palermo.it

Palermo,

27 MAR. 2014

Dep. n. 2.68

Prot. n. 255128

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta n. 22 del 27/02/2014

Ufficio Atti Ispettivi

In riscontro all'interrogazione di cui in oggetto, si relaziona quanto segue.

La piscina viene gestita direttamente dal Comune con personale comunale. Il personale tecnico necessario risulta insufficiente.

Infatti la piscina comunale, a regime, è assistita da tecnici per 100 ore settimanali. Per il funzionamento è prevista l'assistenza contemporanea e continua di 3 tecnici, uno per ciascun profilo:

- addetto agli impianti termici
- addetto impianti idrici
- elettricista

Il personale presente in organico con i profili di cui ai primi due punti è insufficiente e una recente procedura di mobilità interna non ha dato alcun esito. Una ricognizione informale avviata dal Servizio Sport (e-mail 17/4/2013) finalizzata a verificare la disponibilità del personale, prevedendo corsi di formazione a carico dell'Amministrazione, ha dato esiti negativi.

Anche per il servizio di assistenza bagnanti, il personale è insufficiente e sono state avviate le stesse procedure adottate per il personale tecnico, con gli stessi esiti.

Le chiusure non programmate sono dovute all'assenza di tecnici o di assistenti bagnanti, che non si riesce a sostituire.

In merito al furto in piscina, è in corso l'indagine di polizia. Sono stati inoltre avviati i procedimenti disciplinari, non ancora conclusi, a carico dei dipendenti coinvolti.

La Dirigente
Fernanda Ferretti

L'Assessore
Cesare Lapiana